Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", in concessione alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali – F.I.J.L.K.A.M., sito in Via dei Sandolini 79, Roma, rientranti tra gli interventi finanziati dal fondo "Sport e Periferie", istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016.

R.A.036/21/PN – CIG: 8891970DC3 - CUP: J87H21006660005

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO

QUESITO N° 1

Con la presente chiediamo il seguente chiarimento sulla resistenza allo scivolamento dei pavimenti previsti per i bagni e gli spogliatoi.

L'intervento è riportato nel computo metrico estimativo alla voce 26, con tariffa A14.01.018.a.02: "Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale".

Mentre negli elaborati grafici di progetto è individuato con "P1": piastrelle in grès fine porcellanato 20x20 cm - Zona piedi calzati R10 A (DIN 51130)"

Gradiremmo sapere, quindi, se la resistenza allo scivolamento prevista per la pavimentazione in questione deve essere R10 - piedi calzati (DIN 51130) - oppure se deve essere R10 A - piedi scalzi (DIN 51097)?

RISPOSTA

Si specifica, su indicazione dell'ufficio tecnico, che negli elaborati grafici di progetto sono individuati due tipi di pavimentazione indicati con P1 e P2.
P1 è la pavimentazione dell'ambiente spogliatoio, piedi calzati, e deve essere R 10 A (DIN51130)
P2 è la pavimentazione della zona doccia, piedi nudi, e deve essere R 10 B (DIN51130)

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Ing. Giuseppe Di Gregorio

Sport e salute S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.sportesalute.eu
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000

Firmato da:
Di Gregorio
Giuseppe
Data: 04/02/2022
Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.
Sport e salute S.p.A.