CL5
CL6
CL4
CL1
CL2
CL3
EE19 Q25
EE19 Q26
EE19 Q27
EE19 Q28
EE19 Q10
Curva a 90°
300x54mm
Canale metallico installato
sopra il controsoffitto
Percorso 2
4Ø32mm
Percorso 1
4Ø32mm
2Ø25mm
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Elemento rettilineo
Altezza d'installazione
h10m
SPAZIO
RISCALDAMENTO
CENTRALE
IMPIANTI
ELETTRICI
Prevedere raccordi speciali
curve, salite e discese
EE19
Intersezione
Comando
d'emergenza

PARTICOLARE TORRETTA A SCOMPARSA



TIPICO PRESA UNEL STAGNA



TIPICO PRESA BIPASSO 10/16 A STAGNA

PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SECONDO LA NORMA CEI 64-8 E LA GUIDA CEI 64-50



POSA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
Incassata a parete, pavimento o soffitto		Tubazione in PVC pieghevole serie medio - tipo FK o equivalente
Installata a parete o soffitto o pavimento		Tubazione in PVC rigido serie medio - tipo RK o equivalente
Installata a parete o soffitto		Passerella metallica

LEGENDA SIMBOLI

	Presa bipasso 10/16 A Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Presa 10/16 A con alveoli di protezione laterali e centrali Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Interruttore di protezione 0/1 Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione
	Presa CEE interbloccata 2P+T 16 A - IP44 (salvo diversa indicazione) Altezza d'installazione h120cm salvo diversa indicazione
	Presa CEE interbloccata 3P+N+T 16 A - IP44 (salvo diversa indicazione) Altezza d'installazione h120cm salvo diversa indicazione
	Punto alimentazione elettrotestine collettore pannelli radianti a soffitto
	Torretta portapparecchi incassata a pavimento (vedi particolare)
	Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
	Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni 294x152x70 mm - IP41 Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)
	Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso
	Montante di risalita/discesa impianti elettrici Sopra il controsoffitto tubazione rigida Ø25mm installato a parete Sotto il controsoffitto tubazione flessibile Ø25mm incassata a parete
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø20mm, salvo diversa indicazione
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø25mm, salvo diversa indicazione
	PERCORSO 1 n°4 Tubazioni in PVC flessibile serie medio Ø32mm incassate a pavimento



KEY PLAN

Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola
Studio di Progettazione Architetto Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Marco Bollaci
Studio Termotecnico Associato PROGETTO CLIMA

ELABORATO
EE07

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ED FM AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO MECCANICO - ZONA PALESTRA

1:50

16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

E vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ®