

TIPICO PRESA UNEL STAGNA



TIPICO PRESA BIPASSO 10/16 A STAGNA



POSA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
Incassata a parete, pavimento o soffitto		Tubazione in PVC pieghevole serie medio - tipo FK o equivalente
Installata a parete o soffitto o pavimento		Tubazione in PVC rigido serie medio - tipo RK o equivalente
Installata a parete o soffitto		Passerella metallica

LEGENDA SIMBOLI

	Presa bipasso 10/16 A Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Presa 10/16 A con alveoli di protezione laterali e centrali Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Interruttore di protezione 0/1 Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione
	Presa CEE interbloccata 2P+T 16 A - IP44 (salvo diversa indicazione) Altezza d'installazione h120cm salvo diversa indicazione
	Presa CEE interbloccata 3P+N+T 16 A - IP44 (salvo diversa indicazione) Altezza d'installazione h120cm salvo diversa indicazione
	Alimentazione fotocellula Altezza d'installazione h45cm salvo diversa indicazione
	Predisposizione scatola 503 installata a parete per futura alimentazione utenza elettrica Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione
	Punto alimentazione asciugamani elettrico Altezza d'installazione h140cm salvo diversa indicazione
	Punto alimentazione comando unità interna Altezza d'installazione h150cm salvo diversa indicazione
	Punto alimentazione elettrotestine collettore pannelli radianti
	Torretta portapparecchi incassata a pavimento (vedi particolare)
	Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
	Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni 294x152x70 mm - IP41 Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)
	Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso
	Montante di risalita/discesa impianti elettrici Sopra il controsoffitto tubazione rigida Ø25mm installato a parete Sotto il controsoffitto tubazione flessibile Ø25mm incassata a parete
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø20mm, salvo diversa indicazione
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø25mm, salvo diversa indicazione

PARTICOLARE TORRETTA A SCOMPARSA



TIPICO COLLEGAMENTO ALLA PASSERELLA



PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SECONDO LA NORMA CEI 64-8 E LA GUIDA CEI 64-50





Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

ITALIA CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola

Studio di Progettazione Architetto Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Marco Bollaci

Studio Termotecnico Associato PROGETTO CLIMA

ELABORATO	
EE06	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ED FM AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO MECCANICO - ZONA SPOGLIATOI
	1:50
	16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©