

Risposte alle richieste di chiarimenti relative alla gara per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso lo Stadio Olimpico in Roma. R.A. 024/15/PA. CIG: 618212421D.

Quesito n° 20

In riferimento al paragrafo 3.8.4. del capitolato ed in particolare al secondo comma in cui vengono indicate le seguenti prestazioni:

- la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti speciali, quali ad esempio gli impianti di:
 1. telecontrollo di gestione utenze;
 2. supervisione impianti;
 3. diffusione sonora;
 4. rete video;
 5. videosorveglianza;
 6. rivelazione fumi;
 7. controllo accessi e alimentazione tornelli;
 8. trasmissione dati;
 9. telefonico;
 10. allarmi;

si chiede di confermare che le attività in carico al presente appalto e relativamente agli impianti di videosorveglianza, controllo accessi, trasmissione dati, telefonico riguarda esclusivamente l'interfaccia elettrica di alimentazione poiché la manutenzione e gestione dei suddetti impianti è demandata alle ditte specialistiche indicate nell'allegato 11 al capitolato speciale d'appalto.

Risposta

Coni Servizi ha attualmente in essere i contratti di manutenzione ordinaria e di gestione specialistica per i seguenti impianti:

- controllo accessi
- video sorveglianza
- trasmissione dati telefonici

Si conferma, quindi, che a carico dell'affidatario dell'appalto resterà esclusivamente l'interfaccia elettrica di alimentazione di questi ultimi.

Quesito n° 21

In riferimento all'allegato 4 del capitolato speciale d'appalto e relativamente agli impianti:

- Impianti dei tabelloni luminosi
- Impianti tabelloni pubblicitari a bordo campo
- Impianto riscaldamento campo
- Impianto rete dati ufficio e pubblico

si chiede di confermare che le attività in carico al presente appalto riguardano esclusivamente l'interfaccia elettrica di alimentazione poiché la manutenzione e gestione dei suddetti impianti è demandata alle ditte specialistiche indicate nell'allegato 11 al capitolato speciale d'appalto

Risposta

Coni Servizi ha attualmente in essere i contratti di manutenzione ordinaria e di gestione specialistica per i seguenti impianti:

- **impianti tabelloni luminosi**
- **impianti tabelloni pubblicitari a bordo campo**
- **impianto riscaldamento campo**
- **impianto rete dati ufficio e pubblico**

Si conferma, quindi, che a carico dell'affidatario dell'appalto resterà esclusivamente l'interfaccia elettrica di alimentazione di questi ultimi.

Inoltre si precisa che:

- **l'impianto tabelloni pubblicitari a bordo campo è di proprietà e gestione dell'organizzatore della manifestazione; pertanto Coni Servizi non ha alcun contratto di manutenzione né onere;**
- **l'impianto di riscaldamento del campo non è coperto da un contratto di manutenzione;**
- **per l'impianto di rete dati ufficio e pubblico, esiste un contratto di manutenzione.**

Si conferma che anche per questo secondo gruppo di impianti resterà a carico dell'affidatario dell'appalto esclusivamente l'interfaccia elettrica di alimentazione.

Quesito 22

In riferimento al Disciplinare di gara, punto 3 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa, lettere F e I, siamo a porvi i seguenti quesiti:

Lett. F. - Si richiede di "Aver eseguito, con esito positivo, nel triennio 2011-2013 almeno un contratto pluriennale di manutenzione tecnologica presso una struttura pubblica o privata con una affluenza di utenza (persone e/o pubblico) media settimanale non inferiore a n° 40.000 uomo/settimana, per un importo annuo pari ad almeno € 600.000,00 + IVA"

Quesito:

Nel triennio di riferimento la nostra società ha eseguito un contratto, per un importo annuo e un'affluenza di utenza almeno pari a quelli richiesti, con committenza pubblica, avente ad oggetto la manutenzione tecnologica di un complesso immobiliare costituito da immobili limitrofi. Tale complesso immobiliare, che costituisce la Direzione Generale di un ente pubblico, può essere considerato una "struttura pubblica"?

Lett. I - si richiede il possesso della "Certificazione OHSAS 18001: 2012 per progettazione e realizzazione di impianti tecnologici, gestione di servizi integrati in global service, servizi di conduzione e manutenzione di impianti tecnologici.

Quesito:

la nostra società possiede la Certificazione OHSAS 18001: 2007 per le attività richieste; la stessa può essere

considerata analoga alla certificazione OHSAS 18001: 2012 richiesta?

Risposta

Il bando richiede che la manutenzione tecnologica sia stata eseguita presso una “struttura”; il caso proposto fa riferimento ad un complesso immobiliare costituito da immobili limitrofi. A parere di questo ufficio “struttura”, in senso ampio, è la costituzione e la distribuzione degli elementi che, in rapporto di correlazione e di interdipendenza funzionale, formano un complesso organico. Si sottolinea l’interdipendenza delle parti costituenti il complesso nel caso proposto.

Con riferimento alla seconda parte del quesito relativo all’ art. 3 lettera I del disciplinare di gara, vedi risposta al quesito n. 4 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio”.

Quesito 23

In riferimento a quanto riportato al par. 3.7 e più precisamente

” In tale contesto i costi per l’eventuale fornitura di nuovi componenti, necessari per effettuare modifiche sostanziali degli impianti tecnologici, nonché implementazioni della funzionalità degli stessi, saranno considerati al di fuori del canone previsto dal contratto, mentre la manodopera necessaria, sarà retribuita solo se svolta al di fuori degli orari previsti contrattualmente (7:30/16:30 dal lunedì al venerdì)”.

A ns parere dette prestazioni di manodopera non possono essere comprese nel canone di manutenzione in quanto:

- 1) Non esiste alcun elemento atto a determinare o prevedere la quantità/qualità e tempi necessari alle attività straordinarie che potrebbero essere richieste dal Committente;
- 2) Dette attività se eseguite con personale operante di presidio durante il normale orario di lavoro, inficeranno sicuramente la normale gestione operativa e di sicurezza degli impianti ivi comprese eventuali certificazioni che dovranno essere presentate (settimanalmente prima di ogni manifestazione) per certificare che gli impianti sono stati tutti regolarmente mantenuti e verificati.

Si chiede pertanto di confermare che le attività straordinarie extra contratto siano remunerate secondo prezziari e sconto contrattuale, sia come materiali che come manodopera , indipendentemente dall’orario di svolgimento.

Risposta

E’ da ritenersi che interventi di piccola entità, non riconducibili a quelli programmati, debbano essere svolti dall’impresa all’interno degli orari di lavoro e quindi rientrare tra quelli corrisposti a canone. Per interventi di piccola entità si intendono quelli espletabili nell’ambito di attività giornaliera, a prescindere dal numero di risorse necessarie.

Tempi e modalità di esecuzione di tali interventi dovranno essere concordati dal D.L. con l’impresa tenendo conto della pianificazione giornaliera degli interventi ordinari e senza inficiare le attività di normale esercizio svolte dall’impresa. Per tali interventi di piccola entità saranno riconosciute all’impresa le sole spese per l’eventuale fornitura di nuove componenti ma non le spese per la manodopera.

Nel caso di realizzazione di interventi necessari per effettuare modifiche sostanziali degli impianti tecnologici nonché implementazione della funzionalità degli stessi, i costi da corrispondere saranno considerati al di fuori del canone previsto da contratto e ciò vale sia per la manodopera sia per la fornitura di nuove componenti (materiali). Poiché tali lavori saranno svolti al di fuori del canone e indipendentemente dall'orario di svolgimento, non sarà possibile in alcun modo all'impresa utilizzare la manodopera addetta o destinata al presidio.

In quest' ultimo caso si procederà a contabilizzare dette opere "in economia" o come opere compiute desunte dal prezzario di contratto a cui dovrà essere applicato il ribasso di gara.

Quesito 24

Considerato che in occasione del sopralluogo svolto in data 20 maggio u.s., non è stato possibile accedere in diverse aree oggetto di manutenzione a causa della preparazione di una manifestazione sportiva nella stessa giornata, e considerato, ancora, che nel CD ricevuto in occasione del sopralluogo è contenuta una cospicua documentazione che richiede un'analisi approfondita per l'elaborazione della propria offerta, si chiede una proroga dei termini per la scadenza dell'offerta (ad oggi fissata per il 10 giugno 2015) e la fissazione di un ulteriore giorno per effettuare un sopralluogo al fine di completare la visione delle aree e degli impianti oggetto dell'appalto.

Risposta

Tenuto conto che l'appalto, riveste carattere di urgenza in previsione della imminente scadenza del contratto dell'attuale impresa affidataria, non si ritiene opportuno concedere differimenti del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Quesito 25

Facendo seguito al sopralluogo effettuato il 20/05 ed all'analisi della documentazione di gara, chiediamo i seguenti chiarimenti:

- 1) Al punto 14.4 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara viene riportato quanto segue: "Indicativamente l'offerta tecnica deve essere trasmessa in formato pdf con un numero massimo di pagine pari a 20 e carattere Arial 10" chiediamo cosa si intenda con il termine "indicativamente" e come si possa riportare in 20 pagine un progetto-offerta che contenga, tra le altre cose, anche un piano di manutenzione che, considerata la complessità e la quantità degli impianti, per rispondere alle disposizioni minime di normativa per i vari impianti sarà più simile ad un libro che ad un opuscolo.
- 2) Con riferimento alla Vs. risposta al chiarimento n. 16 del 21 maggio facciamo presente che le schede operative richiamate nell'Allegato 6 al CSA "registro dei controlli periodici e schede operative" e nell'Allegato 7 "registro controlli manifestazioni e schede operative" non sono contenute nel CD che ci è stato consegnato in sede di sopralluogo. Chiediamo pertanto che ci venga consegnata la suddetta documentazione mancante.
- 3) L'Allegato 11 al CSA "ditte specialistiche", riporta numerose tipologie tecniche che non sono oggetto di appalto. Chiediamo di confermare che lo stesso serve solo per un quadro generale di possibili interazioni ed interferenze sul campo tra diversi appaltatori, ma non comporti nessuna

indicazione di presa in carico di contratti specialisti di terzi da considerare nei costi fissi. In caso contrario chiediamo il dettaglio di questi costi storici.

- 4) Durante il sopralluogo, causa l'imminente evento sportivo della giornata del 20/05, non abbiamo potuto visionare una grande quantità di luoghi ed impianti (ad esempio non abbiamo visto nessun impianto di condizionamento e distribuzione aria). Chiediamo di poter effettuare un sopralluogo completo per visionare tutte le problematiche di impianti che in buona parte risalgono al 1990.

Restiamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro e considerando l'imminente scadenza della gara fissata per il prossimo 10 giugno, chiediamo altresì che venga concessa una congrua proroga al fine di avere il tempo utile per analizzare i nuovi dati relativi alle schede operative e all'eventuale completamento del sopralluogo.

Risposta

Con riferimento al punto 1, vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato "Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio".

Si fa inoltre presente che il piano di manutenzione dovrà essere prodotto dalla sola impresa aggiudicataria.

Con riferimento al punto 2, si fa presente che per mero errore materiale è stato consegnato un cd che non conteneva tutti gli allegati al CSA. Pertanto gli allegati 6 e 7, denominati rispettivamente "Registro dei controlli periodici e schede operative" e nell'Allegato 7 "Registro controlli manifestazioni e schede operative" potranno essere scaricati:

- **all'interno dell'area "Bandi/Esiti di gara ed Elenco fornitori" del sito istituzionale di Coni Servizi nella sezione dedicata ai bandi di gara disponibile al seguente indirizzo: <http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-esiti-di-gara-ed-elenco-fornitori/bandi-di-gara.html>;**
- **all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;**
- **all'interno dell'area "Messaggi ricevuti" della RDO on line.**

Con riferimento al punto 3, si conferma che l'Allegato 11 al CSA è fornito alle imprese solo per meglio illustrare il quadro generale di possibili interazioni ed interferenze sul campo tra i diversi appaltatori.

Con riferimento al punto 4, alle imprese che ne faranno richiesta previo appuntamento con la D.L., sarà consentito effettuare un nuovo sopralluogo ad integrazione di quello precedentemente effettuato, nelle giornate del 29 maggio e 5 giugno p.v..

Per quanto concerne la richiesta di differimento termini si ribadisce quanto indicato alla risposta al quesito 24.

Quesito 26

Con riferimento alla gara d'appalto riportata in oggetto, si chiede a codesto spettabile Ente di fornire i seguenti chiarimenti.

PUNTO 1

In riferimento alla richiesta di cui all'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto relativa alla installazione di idonei contatori per il monitoraggio dei consumi dei diversi impianti tecnologici, si chiede di confermare che la fornitura dei contatori sia a carico del Coni Servizi SpA.

PUNTO 2

In riferimento a quanto indicato nell'articolo 3.14 e nell'allegato 9 al Capitolato relativo al "Sistema informatico per la sicurezza degli impianti tecnologici", si chiede di chiarire se esista già un applicativo informatico in uso o di proprietà di Coni Servizi S.p.A. per la gestione dei servizi in appalto e se l'Appaltatore debba interfacciarsi con detto sistema; in caso di risposta affermativa si prega di indicare marca e tipologia di tale software.

PUNTO 3

In riferimento all'elenco degli impianti tecnologici riportati nell'allegato 4 "Altri impianti tecnologici oggetto delle prestazioni d'appalto" si chiede di chiarire quali siano gli impianti la cui conduzione e manutenzione ordinaria sia completamente a carico dell'Appaltatore e quelli che invece rimangono a carico del Coni Servizi S.p.A. tramite un separato contratto con ditte specializzate (come per esempio per gli ascensori, affidati a ditte esterne come indicato in sede di sopralluogo).

Risposta

Con riferimento al punto 1, poiché non si conosce la quantità di contatori da installare si ritiene di confermare che la fornitura dei contatori sarà a carico della Coni Servizi S.p.A.

Con riferimento al punto 2, non esiste attualmente un applicativo informatico in uso o di proprietà della Coni Servizi S.p.A. per la gestione dei servizi in appalto. Si conferma che la Coni Servizi S.p.A. intende implementare un sistema informatico che consentirà la pianificazione e la registrazione degli interventi e dei controlli.

Con riferimento al punto 3, vedi risposta ai quesiti n. 20 e n. 21

Quesito 27

Premesso che l'offerta tecnica deve essere trasmessa in formato pdf con un numero massimo di pagine pari a 20, siamo a richiedere, se nelle 20 pagine devono essere ricompresi gli allegati, l'indice e la copertina.

Risposta

Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato "Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio".

Quesito 28

In riferimento alla procedura in oggetto si inoltrano i seguenti chiarimenti:

- il progetto tecnico di 20 pagine formato A4 può essere considerato al netto delle copertine e indici? oppure copertina e indice devono essere considerate all'interno delle 20 pagine massime richieste?

All'art. 3.5 del Capitolato si richiede:

- "Al fine di ottimizzare il funzionamento degli Impianti Tecnologici, nonché monitorare i consumi delle fonti energetiche, l'Appaltatore dovrà effettuare il posizionamento di idonei contatori, secondo quanto indicato dal Committente, per il monitoraggio dei consumi dei diversi Impianti Tecnologici, nonché per effettuare con cadenza regolare la raccolta dei dati evidenziati. "

Si chiede di conoscere le quantità e la tipologia di tali contatori e se gli stessi saranno forniti dal Coni

Risposta

Con riferimento alla prima parte del quesito, vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio”.

Con riferimento alla seconda parte, vedi risposta al primo punto del quesito n. 26.

Quesito 29

Si chiede di confermare che l'indice della relazione e la copertina sono esclusi dal conteggio delle 20 pagine; si chiede inoltre la possibilità di utilizzare nelle tabelle, pur preservando una chiara leggibilità, un carattere inferiore ad Arial 10.

Risposta

Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato “Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio”.

Quesito 30

Nel paragrafo 3.2 del capitolato si legge che l'appaltatore si deve dotare di un sistema gestionale che supporta tutte le attività oggetto d'appalto; ciò necessariamente richiede l'utilizzo di un avanzato sistema informatico di cui l'impresa si deve dotare; inoltre nel paragrafo 3.14 si legge che il Committente intende implementare un sistema informatico, accessibile ai diversi operatori coinvolti, che consentirà la pianificazione e la registrazione degli interventi e dei controlli, l'interrogazione del “data base” per conoscere lo stato degli impianti e dei componenti

In merito al sistema informatico, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) indipendentemente dal sistema informatico del Committente, per rispondere puntualmente alle richieste di cui al paragrafo 3.1 la ditta può dotarsi di un proprio sistema oppure deve utilizzare quello proposto dal Committente ?

2) attualmente il Committente adotta già un sistema informatico? in caso di risposta affermativa si chiedono le specifiche del prodotto per articolare eventuali proposte migliorative e per definire i processi che contemplano l'utilizzo dello stesso, in caso contrario si chiede quale prodotto intende utilizzare al fine di definire i relativi processi ed eventuali proposte migliorative.

Risposta

Con riferimento alla prima parte del quesito, si ritiene che in mancanza di un sistema informatico di proprietà o a disposizione della Coni Servizi Spa, la ditta affidataria potrà proporre alla Coni Servizi e successivamente dotarsi di un proprio sistema informatico.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, vedi la seconda parte della risposta al quesito n. 26

Quesito 31

In merito alla gara in oggetto per il raggiungimento dei requisiti richiesti intendiamo partecipare come associazione d'impresе con la Scrivente Società quale mandataria.

Vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti:

- In merito al punto "E" dei requisiti di capacità tecnica si chiede se la OG11 classifica di importo IV, possa essere posseduta per intero da una delle due società dell'ATI costituenda.
- In riferimento all'art. 49 del codice degli appalti si chiede conferma se le certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000:2008 possano essere oggetto di avalimento da parte di una società che effettua altro genere di servizi.

Risposta

Con riferimento alla prima parte del quesito, nel caso di partecipazione come RTI già costituito/da costituirsi, la mandataria dovrà essere qualificata per una classifica pari almeno al 70% dell'importo della categoria richiesta, mentre ciascuna delle mandanti dovrà inderogabilmente possedere una classifica pari almeno al 20% dello stesso importo, fermo restando la necessità che il RTI nel suo complesso risulti qualificato con riferimento all'intero importo della categoria.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, secondo il recente orientamento giurisprudenziale è ammesso l'istituto dell'avalimento per le certificazioni di qualità purché riferita allo stesso oggetto della gara di appalto e quindi, in questo caso, "progettazione e realizzazione di impianti tecnologici, gestione di servizi integrati in global service, servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici" come indicato a pagina 7 del disciplinare di gara.

Quesito 32

Con la presente siamo a richiedere quanto segue:

1. Il limite per l'offerta tecnica indicato nel disciplinare di gara (20 facciate) include l'indice e la copertina?
2. Par. 3.7 del CSA (interventi extra canone) - La MDO prestata durante l'orario di presidio da personale diverso da quello assegnato alla commessa sarà comunque considerata compensata dal canone?
3. Par. 3.9 del CSA (personale impiegato nell'appalto) - dato il suggerimento di preservazione della attuale forza lavoro ai fini della capitalizzazione del know how, si richiedono informazioni in merito al trattamento economico del personale uscente (CCNL, livelli, RAL per ogni operatore).
4. Par.3.9.2 del CSA (orario di lavoro del personale) - Le prestazioni di presidio e assistenza durante le manifestazioni sono da intendersi compensate dal canone? In caso affermativo, fermo il numero indicativo di 65 eventi/anno è previsto un tetto massimo di eventi inclusi a canone per ogni anno?
5. Par 3.9 del CSA Per le attività di assistenza e presidio durante le manifestazioni/eventi il CSA definisce 2 diversi cluster (di specializzazione analoga) entrambi composti da 10 unità. In quali manifestazioni/eventi va selezionato il primo o il secondo? Vi sono eventi che li richiedono entrambi (20 unità per 8 ore)?

Risposta

1. Vedi risposta al quesito n. 6 del documento già pubblicato "Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio".

2. Vedi risposta al quesito 23.

3. Per motivi di privacy si ritiene opportuno non fornire dati in merito. Si precisa che il contratto attualmente in essere e' quello dei metalmeccanici.

4. Le prestazioni di presidio e assistenza durante le manifestazioni sono da intendersi compensate dal canone. Per il resto si ribadisce quanto chiaramente indicato nel capitolato speciale d'appalto ovvero: "(...) l'Appaltatore dovrà fornire personale specializzato per le attività di assistenza e presidio durante le manifestazioni -sportive e non- ed eventi, consistenti indicativamente in un numero di n°65 (sessantacinque) manifestazioni e/o eventi all'anno (n°60 festive e/o notturne; n°5 diurne), che potranno ricadere in orari e giornate di ogni genere secondo le varie necessità della struttura sportiva e del Committente".

5. In realtà si tratta di un solo "Cluster" composto da 10 unità. Ciò che nel quesito proposto dall'impresa risulta essere il secondo "cluster" è in realtà la dislocazione della squadra composta da 10 unità durante la manifestazione/evento.

Quesito 33

Par. 3.9 del CSA (interventi in reperibilità) – per gli interventi a chiamata da parte della committente, durante le manifestazioni , al di fuori dell'orario di lavoro previsto, stimati indicativamente in 75 interventi annui per 600 ore sono da intendersi compensate dal canone? In caso affermativo, fermo il numero indicativo di 75 interventi eventi/anno è previsto un tetto massimo di eventi inclusi a canone per ogni anno?

Risposta

Nel canone si intendono inclusi, al di fuori dell'orario previsto, n°75 interventi annui a chiamata per complessive totali 600 ore. I n°75 interventi si intendono stimati e potranno essere in realtà in numero maggiore o minore pur rimando il limite pari a 600 ore.

Quesito 34

Con il presente siamo a chiedere cortesemente la concessione di una proroga di circa 15 giorni del termine previsto per la presentazione delle offerte, al fine di poter meglio approfondire gli aspetti tecnico-economici emersi a seguito dell'effettuazione del sopralluogo.

Risposta

Vedi risposta al quesito n. 24.

Quesito 35

In riferimento al requisito di cui al punto F) pagina 7 del Disciplinare di gara, chiediamo di confermare che con riguardo all'inciso "aver eseguito, con esito positivo, nel triennio 2011-2013 almeno un contratto pluriennale" si intenda qualsiasi contratto avente le caratteristiche richieste, di durata pluriennale, stipulato nel triennio di riferimento. A mero titolo di esempio, si chiede di confermare che il requisito sia comprovato riferendosi ad un contratto – avente le caratteristiche richieste - di durata pluriennale stipulato nell'anno 2012.

Risposta

Il requisito può essere provato con un contratto pluriennale avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, corredata di lavori manutentivi straordinari, espletata nel triennio 2011- 2013, presso una sola struttura/immobile pubblica o privata, per un importo annuo non inferiore a € 600.000,00+IVA e con un'affluenza di pubblico/utenza media settimanale di almeno 40.000 unità.

Quesito 36

PUNTO 1.

In caso di presentazione di offerta da parte di un procuratore, l'ente chiede la trasmissione della relativa procura (pag. 13 del Disciplinare di gara). Si domanda se detta procura possa essere inserita nell'apposito campo previsto dal portale in copia conforme all'originale con allegato documento d'identità del dichiarante e debitamente firmata digitalmente ovvero se sia sufficiente la semplice scansione in pdf.

PUNTO 2.

Con riferimento alla dichiarazione delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) - (da rendere personalmente dai legali rappresentanti, direttori tecnici, procuratori speciali, institori etc ...) – si precisa che la Siram S.p.A., essendo società di notevoli dimensioni, ha al proprio interno decine di persone dotate, in funzione dell'area geografica in cui operano e delle relative mansioni, di procura speciale. Vi chiediamo pertanto se è possibile l'utilizzo di un nostro modello di dichiarazione delle cause di esclusione in alternativa al modello Allegato B. Vi chiediamo inoltre se, anziché allegare le dichiarazioni singole, sia possibile inserire nel campo della piattaforma denominato "altri documenti" un'unica scansione di tutte le dichiarazioni rese personalmente con firma autografa e relativo documento d'identità.

PUNTO 3.

Si chiede conferma che i seguenti documenti richiesti nel Bando e nel Disciplinare debbano essere inseriti al portale come semplici scansioni in pdf e che non necessitano di firma digitale, precisamente trattasi di: attestazione SOA, certificato di sopralluogo, certificazioni Iso 9001, OHSAS 18001, Iso 14001 ed SA 8000;

PUNTO 4.

Si chiede conferma che ogni singolo file da allegare alla piattaforma non possa avere dimensioni superiori a 25 MB così come riportato a pag. 11 del Disciplinare di gara e che tale valore debba essere rispettato anche per la parte relativa all'offerta tecnica. Con la presente si precisa altresì che a differenza di quanto riportato nel disciplinare di gara, le "istruzioni operative" parlano di un massimo di 10 MB per ogni allegato. Si chiede di chiarire inequivocabilmente questo aspetto.

PUNTO 5.

Si chiede di sapere con quali modalità verranno richiesti ai concorrenti i documenti in caso di sorteggio, ovvero se tali documenti dovranno essere caricati sul portale oppure se dovranno essere inviati in modo cartaceo all'Amministrazione con spedizione tramite corriere, consegna a mano o altra modalità di recapito.

Risposta

Punto 1: E' sufficiente scansionare l'originale della procura, inserendola nell'apposito campo previsto dal portale.

Punto 2: E' possibile utilizzare modelli di dichiarazione alternativi all'Allegato B, ed anziché allegare le dichiarazioni singole, è possibile inserire un'unica scansione di tutte le dichiarazioni rese personalmente con firma autografa e relativo documento d'identità da caricare all'interno del parametro "1° All. B - 1° Dichiarazione soggetti art. 38, comma 1, lettere b e c del D.Lgs. 163/06"

Punto 3: Si conferma che i predetti documenti non devono essere firmati digitalmente.

Punto 4: Il dato dei 25 MB si riferisce alla sola funzionalità dello strumento di verifica della validità della firma digitale. Nell'inserimento dei documenti a portale è consigliabile che i documenti non superino la dimensione di 10 MB per ogni allegato, per evitare rallentamenti nell'upload. Tuttavia, il sistema consente comunque il caricamento di files di dimensione fino a 50 MB.

Punto 5: Si veda quanto indicato all'art. 15.4 "Sorteggio per la verifica dei requisiti" di cui al disciplinare di gara

Quesito 37

Si chiede una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni da quella originariamente prevista per il giorno 10/06 p.v., al fine di consentire, conformemente al principio della massima partecipazione, ad ogni altro operatore economico interessato a partecipare di aver il tempo utile per predisporre offerte adeguate e competitive.

Risposta

Vedi risposta al quesito 24.

Quesito 38

PUNTO 1

Vi chiediamo di confermare che nel caso di struttura ospedaliera unica costituita da più padiglioni in un contesto territorialmente circoscritto (ad esempio Policlinico Umberto I di Roma, Ospedale San Camillo di Roma) il requisito si intenda soddisfatto, ferma restando la presenza delle ulteriori caratteristiche richieste.

PUNTO 2

Si chiede di confermare che essendo in possesso di attestato di sopralluogo effettuato in qualità di Capogruppo di costituendo RTI si possa comunque presentare l'attestazione suddetta ove si decida di partecipare quale impresa singola, anziché RTI.

Risposta

Con riferimento al punto 1 del quesito vedi le risposte al quesito 2 del documento già pubblicato "Risposte quesiti gara tecnologico Olimpico al 21 maggio" nonché alla prima parte del quesito 22 del presente documento.

Con riferimento al punto 2, è ammissibile presentare l'attestazione ove si decida di partecipare quale impresa singola anziché RTI.